

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Sanità Pubblica

Il dirigente responsabile del procedimento

Prot. ingresso AUSL n. 0166836 del 04/12/2020

VS Riferimento: PEC deol 04/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNE DI ROTTOFRENO
ibertoncini.rottofreno@legalmail.it

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA COMUNALE A SAN NICOLÒ
DI ROTTOFRENO (PC), LOTTO 1 – EDIFICIO SPOGLIATOI E
RISTORO.


Pratica: pervenuta in data 04/12/2020 ns prot. n. 166836
NIP 53/2020. **Parere.**

In riferimento a quanto in oggetto, esaminata la documentazione trasmessa in allegato alla pratica, la Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi, riunitasi nelle sedute del 09/12/2020 e del 18/12/2020, esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** alle opere previste dal progetto per la realizzazione del Lotto 1 – edificio spogliatoi e ristoro annessi a nuova piscina Comunale scoperta da realizzarsi a S. Nicolò – Rottofreno (PC), **con le seguenti osservazioni e prescrizioni:**

1. preso atto che le nuove dotazioni di servizi e spogliatoi sono in grado di garantire le seguenti capienze:
 - ✓ n. 24 + 24 posti spogliatoio;si rileva che, sulla base delle linee guida del CONI per gli impianti sportivi, dovranno essere garantiti:
 - la realizzazione di almeno il 25% dei posti spogliatoio mediante cabine a rotazione.Il numero di posti spogliatoio complessivo (per entrambi i sessi) da prevedere è di almeno uno ogni 9 m² di vasche servite (approssimando il calcolo per eccesso). Tuttavia, per una migliore gestibilità dell'impianto si consiglia di prevedere un numero di posti spogliatoio maggiore, intorno a uno ogni 6 m² di vasche servite.
2. La dotazione di spogliatoi dovrà essere integrata (nel presente lotto 1 oppure nel lotto 2 mediante) mediante locali e spazi con annessi servizi igienici e docce per addetti; tali dotazioni, dovranno essere dimensionati in base al numero di addetti (per le operazioni di approntamento delle aree esterne, pulizia, assistenza e sorveglianza vasche ecc.). Di massima detti spogliatoi, accessibili anche agli utenti DA, avranno caratteristiche dimensionali e di dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di gara/istruttori.
3. al fine di garantire idonee condizioni igieniche e di benessere microclimatico:
 - ✓ i servizi igienici e gli spogliatoi privi di aeroilluminazione naturale diretta dall'esterno dovranno essere dotati di sistema di ventilazione artificiale che

Il responsabile del procedimento

Pag. 1/2



- garantisca un ricambio d'aria non inferiore a 5 vol/h;
- ✓ pavimenti e pareti fino a 2 m dovranno avere caratteristiche di lavabilità certificate.
 - ✓ ove necessario, dovrà essere prevista anche una zona idonea adeguatamente delimitata ed attrezzata, per il cambio delle calzature prima dell'accesso all'area di attività,
4. tutti i servizi igienici dovranno avere porta scorrevole o apribile verso l'esterno;
 5. relativamente ai serramenti e alle vetrate, si richiama la necessità di acquisire la certificazione di sicurezza ai sensi della Norma UNI EN 12600 (per serramenti dotati di vetri doppi e/o tripli tali caratteristiche dovranno essere previste sia per le facce esterne che interne della parte vetrata del serramento);
 6. ringhiere e parapetti dovranno garantire almeno l'altezza minima prevista dalla normativa vigente, nonché l'impossibilità di attraversamento e/o di scalabilità;
 7. spigoli e altri ostacoli non eliminabili dovranno essere adeguatamente protetti.
 8. relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, si richiamano le indicazioni per la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi del rischio e la gestione degli impianti conformemente a quanto disposto dalla D.G.R. dell'Emilia Romagna n° 828/2017;
 9. relativamente alla sicurezza antincendio, si rimanda alle valutazioni e prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alle disposizioni di cui al D.M. 18/03/1996 e s.m.i; si richiama inoltre l'utilizzo di materiali e arredi con idonee caratteristiche di reazione al fuoco;

Infine si richiamano le disposizioni di cui linee guida del CONI per gli impianti sportivi approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

Alla commissione hanno partecipato i seguenti operatori:

Dott.sa Alessandra Rampini, Dott. Cristian Bulla, TDP Carolina Tamburoni, TDP Tiziana Ravellini, TDP Fabio Marzaroli.

Distinti saluti.

Per la Commissione NIP
Il Coordinatore (Dott.sa Alessandra Rampini)

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

75-4E-C5-FB-B2-13-3C-FE-4D-AB-4C-BC-30-96-E5-31-45-42-54-75

CAdES 1 di 1 del 18/12/2020 14:12:46

Soggetto: ALESSANDRA RAMPINI RMPLSN81E57D611Z



Validità certificato dal 13/09/2019 01:00:00 al 13/09/2022 00:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT con S.N. 4344 DC8F A86D AD73 F44C 9

Commento: firma con funzioni vicariali
