

OGGETTO: Dichiarazione finale riassuntiva come da Parere di conformità **Prat. VVF n. 33256** del 03/04/2021 prot. n. 2668 relativa alla piscina comunale di Rottofreno

Con la presente, in riferimento alla richiesta di dichiarazione finale relativa all'attività n. 65.2.C, del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 (*Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq*)

si trasmette la seguente documentazione e si specifica quanto segue:

- La piscina comunale di Rottofreno ” è soggetta al controllo VV.F. ai sensi D.P.R. 01/08/2011 n° 151 per le attività n° 65.2.C;
- I presidi fissi antincendio sono:
 - Rete idrica antincendio esterna costituita da n° 2 idranti a cassetta UNI 45 con relativa manichetta e lancia;
- I presidi mobili sono:
 - n° 11 estintore polvere da 6 kg;
 - n° 2 estintori CO2 da 5 kg;
- Le apparecchiature e sostanze pericolose presenti sono:
 - Quadri elettrici generali e di reparto;
 - Attrezzature elettriche;
 - Impianto fotovoltaico in copertura con potenza installata pari a 10 KWp
 - Centrale termica con potenza pari a 113 KW installata in apposito locale compartimentato, munito di griglia di aerazione;

Al fine di ottemperare alle precisazioni di coronamento al progetto date dal Comando provinciale VV.F. di Piacenza si è provveduto ad osservare integralmente la regola tecnica di Prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-GIG, UNI).

Piacenza, 12 gennaio 2024


Ing. Emanuele Abbati
